

Onsdag den 24. novem

Formandens
initialer:ber 1976, klokken 9⁰⁰.

Ekstraordinært teknisk udvalgsmøde.

1. [✓] Drøftelse vedr. deformationer af kloakledninger i sommerhusudstyknngen "Hyllingeriis".

udvalget vil gerne kendes
med deformationer på ind-
til 10% alle stikninger
med deformationer over 10%
skal uden kom. undersøges
pr. tryk og inspiceres, denne
inspektion skal ske tidligst
8 til 10 måneder efter første
inspektion, hvis der ved
denne inspektion viser over
10% deformation må
stikningerne omlægges.

mødet slut ca. 9³⁰

Egon Hansen

Bent Klumpp

Børge Sørensen

Adomas Petersen

Perik Hansen afbudt