

**SLANGERUP KOMMUNE**  
**Teknisk udvalg**

**DAGSORDEN**

til ekstraordinært møde i Teknisk Udvalg onsdag  
den 10. august 1994, kl. 17.00 i Thomas Kingo.

Fraværende:

**109. Byggeri Rådhusstræde 1-5.**

Som følge af udvalgets beslutning den 3. august 1994 har der været afholdt møde på byggepladsen den 4. august 1994 ( mødereferat vedlagt ) og arkitekt Svend Lindbæk har på baggrund heraf udarbejdet et forslag til løsning af problemet ( skrivelse vedlagt ).

Forslaget bygger på en opmåling af brandkammen og taget på . . . . . ejendom, og går ud på at sænke taget på nybygningen ved afkortning af trempelen med 25 cm. Herved vil bygningen være under brandkammens overkant på det nederste stykke og lidt over brandkammens overkant på det øverste stykke.

**Det indstilles :**

at godkende det fremsendte forslag med henvisning til, at det er så tæt på det i forbindelse med byggetilladelsen godkendte projekt, som det i praksis er muligt at komme.

02.02.00.G01 F 6702 mn

**110. Eventuelt**

Mødet slutt kl. 18<sup>00</sup>

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
10.8.1994	127	

Da naboen på grund af tidsnød ikke havde mulighed for at fremkomme med sine bemærkninger skriftligt, gav udvalget ham mulighed for at forelægge sagen mundtligt. Herunder gav naboen udtryk for, at arkitektens løsningsforslag ikke kunne accepteres. Herefter forlod naboen mødet. Det besluttedes at fastholde den tidligere beslutning af 3.-8.-94, idet det tydeligt blev præcisere at der på det foreliggende grundlag ikke kan accepteres en afvigelse i forhold til det i byggetilladelsen godkendte. Ved fornyet forelæggelse for Teknisk udvalg skal der forelægges detaljerede tegninger.

*Oluf Thomsen*  
*Anders M. L.*  
*Hans Andersen*  
*Louise Nordstrøm*