



Dagsorden for møde i  
Teknik- og miljøudvalget

Torsdag d. 30-10-97 kl. 9.00 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Jan Ohlsson  
formand

*Jan Ohlsson*

Asger Mansted

*Asger Mansted*

Inga Nielsen

*Inga Nielsen*

Bibi B. Sørensen

*Bibi B. Sørensen*

Benny Mønster

*Benny Mønster*

Ove Skipper

*Ove Skipper*

Britta Astadatter Nilsson

*Britta Astadatter Nilsson*

Mødet hævet kl.: \_\_\_\_\_

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 209 til inkl. 214

De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II i weekenden.



*Teknik- og miljøudvalgsmødet d. 30-10-97*

*Åben dagsorden*

<i>Punkt</i>	<i>Resumé</i>	<i>Init.</i>	<i>Sagsid</i>
209	Ny vedtægt for modtagestationen for olie- og kemikalieaffald i Frederiksborg Amt.	HPS	9346
210	Vandmålersagen	MB	9791
211	Vandmålerlicitation	MB	9792
212	Orienteringssager	KJ	9794

*Lukket dagsorden*

<i>Punkt</i>	<i>Resumé</i>	<i>Init.</i>	<i>Sagsid</i>
213	Helårsbeboelse af sommerhus p	AS	9795
214	Helårsbeboelse af sommerhus p	AS	9796



Punkt 209

Møde i TMU d. 30-10-97

Journalnr. BM-07.04.00P24

Sagsid: 9346

Sagsbehandler: HPS/TF

Fmd. init.

## Ny vedtægt for modtagestationen for olie- og kemikalieaffald i Frederiksborg Amt.

### Økonomi:

### Sagsfremstilling:

Regelgrundlag: Bekendtgørelse om affald  
Lov om kommunernes styrelse

Bilag: Forslag til vedtægter for MOFA I/S af den 4. april 1997.

Jægerspris Kommune deltager sammen med øvrige kommuner i Frederiksborg Amt i Modtagestationen for olie- og kemikalieaffald i Frederiksborg Amt (MOFA). Der er indgået en tiårig overenskomst for modtagestationen der udløber den 31. august 1997.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der er fremkommet med forslag til ny vedtægt for MOFA. Forslag dateret den 4. april 1997.

### Forvaltningens bemærkninger:

I den nuværende overenskomst har Jægerspris Kommune ikke plads i bestyrelsen, men deltager i en valggruppe, der vælger bestyrelsesmedlem. I den nye vedtægt er alle kommunerne repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmernes stemmeandele er afhængigt af indbyggertallet. Indtil 15.000 giver 1 andel, 15 - 30.000 2 andele, 30 - 45.000 3 andele og over 45.000 4 andele. I dag har de største kommuner 6 andele.

Der bliver afholdt møde igen den 16. september 1997 i Fællesudvalget for MOFA. Her forventes vedtægten at blive fremlagt i endelig form for efterfølgende godkendelse i kommunerne. Af tidsmæssige hensyn vil det være praktisk, at den nye overenskomst træder i kraft den 1. januar 1998.

### Indstilling:

Det indstilles at anbefale overfor ØK/Byråd at - principgodkende de forelagte vedtægter for MOFA

### Teknik- og miljøudvalget den 30.04.97.

Indstillingen tiltrædes.

### Drifts- og anlægsafdelingen den 8. august 1997.



Dier er allerede indkommet bemærkninger fra enkelte kommuner til de foreslåede vedtægter for MOFA. De ændrer dog ikke grundlæggende ved intentionerne med vedtægtsforslaget. Byrådet vil efter møde i Kontaktudvalget for MOFA den 16. september 1997 få udsendt endeligt forslag til vedtægter for MOFA.

**Indstilling:**

Det indstilles at anbefale overfor økonomiudvalg og byråd at principgodkende de forelagte vedtægter for MOFA.

**Teknik- og miljøudvalget den 28.08.97.**

Udvalget godkendte indstillingen med henblik på økonomiudvalgets og byrådets behandling.

**Økonomiudvalget den 08.09.97.**

Sagen udsættes til næste møde.

**Fællesforvaltningens indstilling:**

Vedtægterne godkendes.

---

**Beslutning:**

Punktet blev behandlet ved behandling til punkt 215.

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. \_\_\_\_\_

Jr.nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: HPS . 3/11



**Punkt 210**

Møde i TMU d. 30-10-97

Journalnr. BM-13.06.02

Sagsid: 9791

Sagsbehandler: MB/TF

Fmd. init.

**Vandmålersagen**

**Økonomi:**

**Sagsfremstilling:**

Der vil på Teknik- og miljøudvalgets møde blive givet en orientering om status på vandmålersagen.

**Specielt skal der orienteres om følgende:**

**1. Funktionskrav til målerbrønde:**

Det er blevet fremført fra flere sider, at nogle borgere er usikre på, om kommunen fastholder de funktionskrav, som er blevet vedtaget på tidligere teknik- og miljø-udvalgsmøde, og som er blevet oplyst i kommunens brev af den 1. september 1997.

Der er dog ikke kommet oplysninger til sagen, som får kommunen til at ændre de vedtagne funktionskrav til målerbrøndene

**2. Dispensationsansøgninger i forbindelse med vandmålersag.**

Der indkommer dispensationsansøgninger vedr. anbringelse af målere i øjeblikket. Langt størstedelen af ansøgningerne omhandler nedenstående problemstillinger.

**Placering af målerbrønd:**

Mange ønsker en placering af målerbrønden et andet sted end ved skel 1 meter efter stophanen.

Årsagerne er som oftest beplantning eller indkørsel/fliser på dette sted.

I nogle tilfælde står Vandforsyningens stophane længere inde på grunden end ved skel.

**Bemærkning fra Teknisk Afdeling:**

Ansøgningen vurderes i hver enkelt tilfælde, og hvis det i afdelingen besluttes, at en anden placering af målerbrønden er relevant, gives dispensation under forudsætning af, at ledning fra Vandforsyningens stophane til målerbrønden er af PE, og at der ikke findes forgreninger af ledningen før brønden.

Hvis Vandforsyningens stophane befinder sig længere inde på grunden end ved skel, skal målerbrønden placeres her.

**Placering af måler:**



En del ønsker tilladelse til at opsætte måleren indendørs i fritidshuse, selvom kommunen har krævet målerbrønd. Begrundelserne er ofte, at fritidshuset er bygget som et helårshus og eventuelt har frostfri kælder. I ansøgningerne forsikres, at Vandforsyningen kan blive lukket ind, når måleren skal efterses. Ejerne skal blot varskos forinden på helårsadresse.

Bemærkning fra Teknisk Afdeling:

Kommunens begrundelse for krav om målerbrønd ved fritidshuse er dels, at måleren skal sidde frostsikkert, dels at måleren skal sidde frit tilgængeligt.

Selvom frostsikringen er i orden, hvis huset er bygget som helårshus, kan tilgængeligheden til måleren blive et problem - især hvis huset får nye ejere, som ikke kan sikre adgang til huset, når det ønskes fra Vandforsyningens side.

Teknisk Afdeling giver følgelig ikke dispensation i disse tilfælde, medmindre et specielt problem, der umuliggør udvendig placering, forefindes.

#### INDSTILLING:

Indstilles til orientering.

---

#### **Beslutning:**

*Udvalget tog orienteringen til efterbehandling*

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. \_\_\_\_\_

Jr.nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: MB 3/11



Punkt 211

Møde i TMU d. 30-10-97

Journalnr. BM-13.02.06Ø22

Sagsid: 9792

Sagsbehandler: MB/TF

Fmd. init.

**Vandmålerlicitation**

**Økonomi:**

**Sagsfremstilling:**

Vandmålerlicitation med 5 indbudte firmaer:

Firmaer	Kl. B, Q(n) = 1,5	Kl. B, Q(n) = 2,5	Kl. C, Q(n) = 1,5	Kl. C, Q(n) = 2,5
SAV Danmark A/S	566.250	566.250	-	-
VAGA	557.300	557.300	638.800	638.800
Brødrene Dahl	590.350	590.350	606.850	606.850
Scan-Valve A/S	606.000	606.000	698.975	650.050
Neve Varmekontrol	814.000	979.000	940.000	1.083.500

Det nøjagtige antal af fornødne målere er endnu ikke helt fastlagt, men det ligger tæt på 5.500. Stk.-pris fremgår af bilag.

I overslaget fra "Notat vedr. indførelse af vandmålere i Jægerspris Kommune" er der afsat 700.000 kr. til indkøb af vandmålere.

**BILAG:**

Tilbudslister fra firmaerne VAGA, Brødrene Dahl, Scan- Valve A/S og Neve ses på bilag. Firmaet SAV har ikke indgivet tilbudsliste, men kun samlede priser.

**SAGSFREMSTILLING:**

Tirsdag den 7. oktober 1997 afholdtes på kommunekontoret licitation for indkøb af vandmålere. Til licitationen blev indbudt 5 firmaer til at afgive tilbud: Scan-Valve A/S, SAV Danmark A/S, Brødrene Dahl, Vaga Vand- og Gasteknik samt Neve Varmekontrol A/S.

Teknisk Afdeling har i licitationsmaterialet udbedt sig pristilbud på indkøb af 5.300 vandrette og 200 lodrette vandmålere. Firmaerne har skullet give tilbud på 4 forskellige typer af målere:

- klasse B, Q(n) = 1,5
- klasse B, Q(n) = 2,5
- klasse C, Q(n) = 1,5
- klasse C, Q(n) = 2,5



Groft sagt er målerens klasse et udtryk for indstilling af måleren, således at en C-måler er finere indstillet end en B-måler. Små vandforbrug vil følgelig kunne måles mere præcist med en C-måler end med en B-måler.

$Q(n)$  er et udtryk for målerens nominelle belastning målt som gennemstrømning i m<sup>3</sup>/time. Jo større  $Q(n)$  er, jo større er den maksimale gennemstrømningskapacitet. Til gengæld vil en lille  $Q(n)$ -værdi betyde, at målingen begynder ved et mindre vandforbrug.

Pristilbudene fra de forskellige firmaer ses under økonomi.

Ved sammenligning af pristilbudene ses det, at firmaet Brødrene Dahl kan give det billigste tilbud på C-målerne.

B-målerne er generelt lidt billigere, og her er målere fra SAV og VAGA billigere end Brødrene Dahls målere. Her skal dog bemærkes følgende:

VAGA's målere er ikke i besiddelse af en såkaldt bundsi, som Teknisk Afdeling ellers vil foretrække af tekniske årsager.

SAV's målere er belagt med epoxy, som ved opløsning kan afgive giftige dampe. Der skulle ikke være problemer i at benytte stoffet i vandmålere, men borgerne kan alligevel være utilfredse med vandforsyningens valg af epoxybelagte målere.

Brødrene Dahl vil være at foretrække. Idet prisforskellen mellem B- og C-målere er lille, vil det formentlig være mest fordelagtigt at vælge C-målere (finere indstilling).  $Q(n) = 2,5$  vil give en bedre sikkerhed for, at måleren har kapacitet til at måle højt vandforbrug.

Teknisk Afdeling vurderer således, at der skal indkøbes C-målere med  $Q(n) = 2,5$  fra firmaet Brødrene Dahl.

### INDSTILLING:

Det indstilles, at der indkøbes C-målere med  $Q(n) = 2,5$  fra firmaet Brødrene Dahl. Firmaets tilbud lyder på 606.850 kr. for 5.300 vandrette og 200 lodrette målere.

### Beslutning:

Udvalget beslutter at følge forvaltningens indstilling, - det undersøges hurtigt sagen skal forelægges for økonomiudvalget.

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. \_\_\_\_\_

Jr.nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: ØK 3/11





Punkt 212

Møde i TMU d. 30-10-97

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9794

Sagsbehandler: KJ/CG

Fmd. init.

Orienteringssager

Økonomi:

Sagsfremstilling:

- a. Orientering fra formanden
- b. Orientering fra forvaltningschefen

*c. Medlemmer.*

Beslutning:

*Valget af orienteringen til efterretning*

FÆLLESFORVALTNINGEN

Brev lb.nr. \_\_\_\_\_

Jr.nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: MTP